

К Губернатору Новосибирской области Травникову А.А. обратилась жительница д. Половинное Барабинского района Новосибирской области по вопросу ремонта водозаборной скважины и подвозе воды ненадлежащего качества в д. Половинное Барабинского района Новосибирской области.

По поручению начальника управления по работе с обращениями граждан - общественной приемной Губернатора Новосибирской области **24.11.2021** был осуществлен выезд оперативной группы мобильной приемной Губернатора Новосибирской области с участием специалистов администрации Барабинского района Новосибирской области, начальника Устьянцевского участка МУП «ЖилКомСервис-2» Барабинского района и заявителя.

В ходе работы оперативной группы мобильной приемной Губернатора области установлено, что факты, изложенные в обращении, подтвердились частично.

07.11.2021 в д. Половинное Барабинского района Новосибирской области на водозаборной скважине вышел из строя погружной насос, о чем в этот же день данная информация была доведена до сведения заместителя Главы администрации Барабинского района Новосибирской области и заместителя начальника управления строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Барабинского района Новосибирской области, также была проинформирована организация ООО «Ватерком» (г. Томск), так как скважина находится на гарантийном обслуживании согласно муниципальному контракту от 19.06.2019 года. По условиям муниципального контракта организация ООО «Ватерком» в течение 5-ти рабочих дней после уведомления, обязана устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.

Вечером 07.11.2021 начальником Устьянцевского участка МУП «ЖилКомСервис-2» Барабинского района был организован подвоз технической воды пожарным автомобилем на базе ЗИЛ-131 полуприцеп с емкостью V-2,5 м³ для хозяйственных нужд (граждане просили привезти воду для поения домашнего сельскохозяйственного скота).

Отраженное на видеоролике заявителя - это подвоз технической воды для поения домашнего сельскохозяйственного скота 07.11.2021 года, т.к. пожарный автомобиль постоянно наполнен водой на случай чрезвычайной ситуации. На следующий день 08.11.2021 емкость для воды пожарного автомобиля была промыта и продезинфицирована, вода населению деревни Половинное Барабинского района доставлялась чистая.

В день выхода из строя погружного насоса обеспечение населения питьевой водой осуществлялось из станции водоочистки в д. Половинное и из 3-х частных скважин на территории деревни.

С 08.11.2021 по 12.11.2021 подвоз воды осуществлялся 2 раза в день по согласованию времени с жителями д. Половинное из станции водоочистки в д. Устьянцево Барабинского района Новосибирской области.

12.11.2021 года представители ООО «Ватерком» совместно со специалистами МУП «ЖилКомСервис-2» Барабинского района произвели замену погружного насоса на водозаборной скважине и централизованное водоснабжение в д. Половинное Барабинского района Новосибирской области было восстановлено.

д. Половинное Барабинского района Новосибирской области

08.11.2021



24.11.2021 Водозаборная скважина





Станция водоочистки



В момент работы опергруппы житель деревни набирал воду на станции водоочистки

